MUNICIPALIDAD VENADO TUERTO

CIRCULAR Nº 11
LICITACION PUBLICA N° 007/2014
CONSULTAS

Respuestas a Consultas referentes a Licitación Nº 007/2014

1. Página 92.
   Parte VI. Especificaciones Técnicas particulares de las estaciones reguladoras de presión.
   Punto 59 dice: .." Los accesorios para conducción de gas en gasoductos con presión máxima de operación de 70 bar serán serie ANSI600 y espesores extrapesados (XS)"....
   En relación a los accesorios consultamos:
   Al margen, si por cálculo de espesores en la serie ANSI #600 da como resultado que los espesores son menores a espesores Standard (STD). ¿Se deben considerar utilizar accesorios extrapesados o bien se autoriza a cotizar con los que cumplen?
   ¿Esta misma consulta corre para el tema de los espesores de los caños?

   Rta: Tanto accesorios como caños serie ANSI 600 deben ser extrapesados

VENADO TUERTO, 22 de Enero de 2014