



CARACTERISTICAS DE LOS CAÑOS


SEMI-CORTE LONGITUDINAL




SEMI-CORTE TRANSVERSAL



JUNTA NORMAL ENTRE CANOS



JUNTA REEFORZADA
(Para el caso de perdidas en la prueba hidraulica)



DIMENSIONES									ARMADURAS							
Diametro	Largo Util	Espesor Pared	Medidas del Enchufe (para junta rigida)						Longitudinal (fet)		Transversal (espiral) (fet)					
D (mm.)	L (mm.)	E (mm.)	A (mm.)	B (mm.)	C (mm.)	F (mm.)	G (mm.)	H (mm.)	No.	Diam. (mm.)	Interno (cm ² /m)	Diam. (mm.)	P (cm)	Externo (cm ² /m)	Diam. (mm.)	P (cm)
400	1200	60	640	530	60	70	60	60	6	6	2.50	6	10.0	--	--	--
500	1200	67	730	610	700	800	67	60	6	6	2.50	6	10	--	--	--
600	1200	75	900	760	70	90	75	60	9	8	5.70	8	9.0	--	--	--
700	1200	80	1020	870	70	110	80	80	10	8	5.70	8	9.0	--	--	--
800	1200	95	1150	990	70	110	80	80	12	8	5.70	8	9.0	4.20	6	7.0
1000	1200	110	1490	1230	80	140	95	100	14	8	7.00	10	11.0	5.20	8	10.0
1200	1200	125	1700	1460	80	140	125	100	17	8	8.90	12	12.0	6.80	10	12.0

REFERENCIAS :

1. Tapada minima : 40 cm.
2. Recubrimiento de armaduras minimo : 2 cm.
3. Para los canos hasta 600 mm. de diametro inclusive, corresponde una sola armadura transversal colocada a una distancia del 35 % al 50 % del espesor E, tomada a partir de la superficie interior.
4. Para los canos con armadura transversal interna y externa, el recubrimiento minimo en cada capa es de 2 cm.
5. Dosificacion del hormigon para canos: Hormigon H-30 segun clasificacion C.I.R.S.O.C.
Composicion : 400 kg. de cemento ; 0,422 m³. de agregado fino ; 0,665 m³. de agregado grueso
Relacion maxima A/C = 0.46
6. Caracteristicas de los materiales : cemento, agregados, agua y aceros para armaduras ; deberan cumplir con lo establecido en el Punto 2.2. de la Norma I.R.A.M. No. 11503 .
7. Mortero para juntas entre canos: Dosaje 1 : 2 (cemento, arena) , medidos en volumen.

OBRA:	EMISARIO PLUVIAL CALLE DIMMER	FECHA:	MAYO 2025
PLANO DE:	DETALLE DE CAÑERIAS	ESCALA:	GRAF.
UBICACIÓN:	ARN	PLANO:	8
		Gobierno de Venado Tuerto Secretaría de Obras y Servicios Públicos	